
Ўзбекистон туманида юзага келган электр энергияси таъминотидаги узилишлар бўйича расмий муносабат

Жорий йилнинг 22 ноябрь куни соат 8:10 да Ўзбекистон тумани ҳудудида жойлашган 110/35/10 кВли “Яйпан” нимстанциясида электр энергияси истеъмолининг ортиб кетиши натижасида 16000 кВА қувватга эга бўлган трансформатор пункти фавқулодда аварияли ҳолатда ўчган. Натижада “Бўстон”, “Шодлик”, “Элчи”, “Бекобод”, “Шўрқишлоқ”, “Кенагас”, “Каримобод”, “Ислом” “Учбилақ”, “Қўрғонча” МФЙлар ҳудудларидағи истеъмолчиларнинг электр энергияси таъминотида узилишлар юзага келди.

Ушбу муаммони бартараф этиш учун, шунингдек, истеъмолчилар узоқ муддат электр энергия таъминотисиз қолмаслигининг олдини олиш мақсадида кеч соат 20:35 да “Яйпан” нимстанциясидаги авария ҳолатида ўчган Т-2 куч трансформаторидан таъминланувчи истеъмолчилар таъминоти вақтинча ушбу нимстанциядаги Т-1 куч трансфордматорига ўтказилиб, ахолини электр энергияси билан таъминлаш чоралари кўрилган.

“Яйпан” нимстанциясига “Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖнинг тегишли бригадалари тўлиқ таркибда жалб қилингани, ушбу вазиятни бартараф этиш чоралари тез фурсатларда ўз якунига етказилишини маълум қиласмиш. Бундай аварияли ҳолатларнинг қайта юзага келмаслиги ва уларнинг олдини олиш борасида вилоятнинг барча туман ва шаҳар ҳудудларида чоратадбирлар амалга оширилмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан ўз вақтида чоралар кўрмаганлиги сабабли “Яйпан” нимстанцияси маъсулларига қонунчиликка кўра чоралар кўрилганлигини маълум қиласмиш.

“Фарғона ҲЭТК” АЖ Матбуот хизмати

2020-11-23 22:12:51